

Справка № 17
по итогам проведения контрольного мероприятия

«12» сентября 2019 г.
(дата составления акта)

р.п.Ардатов, ул. Ленина д.30
(место составления акта)

На основании приказа директора государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Ардатовского района» (далее — ГКУ НО «УСЗН Ардатовского района») от 25.12.2018 года № 56 «О плане методических выездов по контролю за деятельностью подведомственных бюджетных учреждений на 2019 год» проведено контрольное мероприятие в государственном бюджетном учреждении «Ардатовский дом — интернат для престарелых и инвалидов» (далее — ГБУ «Ардатовский дом-интернат»)
(наименование учреждения)

Продолжительность проверки: 1 день

Контрольное мероприятие проводилось в целях: проверка подготовки учреждения к осенне-зимнему периоду 2019 -2020 гг.
(указать цели, задачи и предмет, даты начала и окончания контрольного мероприятия)

Лицо (а) , проводившие проверку:

Антипова Надежда Николаевна – начальник отдела организационно-правовой работы, информационного обеспечения и контроля подведомственных учреждений ГКУ НО «УСЗН Ардатовского района».

При проведении проверки присутствовали:

Хренова Мария Алексеевна — директор ГБУ «Ардатовский дом-интернат».

Супрун Зинаида Андреевна – специалист по охране труда ГБУ «Ардатовский дом-интернат».

В ходе контрольного мероприятия установлено:

В ГБУ «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» проведена подготовка к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. В учреждении имеются:

- Приказ о создании комиссии по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020г. от 22.07.2019 № 84.
- Паспорта готовности 3-х котельных к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.; Акт готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года от 13.08.2019г. № 1 и № 3 в р.п.Ардатове и от 13.08.2019г. № 2 в филиале с.Стексово.
- Акт от 08.08.2019г. на периодическую прочистку и проверку газоходов и вентканалов.
- свидетельства о поверке сигнализаторов загазованности, действительны до 21.07.2020г.
- Акт проверки пожарного насоса от 30.08.2019г. № 8 (проверки проводятся ежемесячно).
- Акт проверки наружного пожарного гидранта от 09.09.2019г.;
- Акт проверки внутреннего пожарного гидранта от 29.08.2019г.
- Акт проверки приточной вентиляции от 29.08.2019г. (проверки проводятся

- Акт испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 15.06.2018г. в р.п.Ардатове и филиале с.Стексово.
- Акт проверки готовности к отопительному сезону от 20.08.2019 № 41.
- Ежемесячно, согласно Графика, проводятся практические тренировки по эвакуации людей при пожаре, чрезвычайных и аварийных ситуациях (последняя дневная тренировка проведена 26.08.2019г. в р.п.Ардатове и 27.08.2019 в филиале с.Стексово).
- Первичные средства пожаротушения соответствуют нормам положенности, ведется Журнал учета огнетушителей (осмотр проводится не реже 1 раза в квартал, имеются сертификаты на огнетушители и эксплуатационные паспорта). Имеется Акт визуального осмотра порошковых огнетушителей от 02.09.2019 года № 9.
- Дежурный персонал в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии, из расчета 1 на каждого. По всему периметру зданий ведется внутреннее и внешнее видеонаблюдение.
- Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности, приставными лестницами учреждение обеспечено в полном объеме. Протоколы испытания лестниц имеются.
- Противопожарный инструктаж сотрудников и клиентов учреждения проводится в установленные сроки. Противопожарные инструктажи проводят ответственные лица, имеющие удостоверения по программе обучения пожарно-технического минимума. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа (последний инструктаж проведен 21.02.2019г. в р.п.Ардатове и 22.02.2019г. в филиале с.Стексово — плановый, 15.05.2019 - внеплановый).
- Прилегающая территория очищена от мусора, опавших листьев, сухой травы.

Выводы по результатам проведения контрольного мероприятия:

Государственное бюджетное учреждение «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» подготовило объекты в р.п.Ардатове и филиале с.Стексово к работе в пожароопасный осенне-зимний период 2019-2020 годов.

и.о.директора ГКУ НО
«УСЗН Ардатовского района»



Н.В.Антонова


Начальник отдела



Н.Н.Антипова

С Актом о проведении контрольного мероприятия ознакомлена, один экземпляр получен на руки:

Директор ГБУ «Ардатовский дом-интернат»



М.А.Хренова

12.09.2019

(дата)