



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Большемурашкинскому району

606360, р.п. Большое Мурашкино, ул. Нижегородская, д. 4, тел. 5-23-83, факс 5-18-85 (код - 83167), e-mail: ondbmyr@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора)

или органа муниципального контроля)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

р.п. Большое Мурашкино,
ул. Нижегородская, д. 4

« 03 » февраля 2020 г.

16 ч. 00 мин.

(время и дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица

№ 34

По адресу/адресам: Нижегородская область, Большемурашкинский район, р.п. Большое Мурашкино, переулок Кузнечный, д. 7 «а» (здание дом-интерната)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Большемурашкинского района Нижегородской области по пожарному надзору № 34 от «13» декабря 2020 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Государственное бюджетное учреждение «Большемурашкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«30» января 2020 г. с 09 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.

«03» февраля 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Большемурашкинскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат»

13.12.2019г. 10 час. 20 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

А.В. Валявин

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Начальник ОНД и ПР по Большемурашкинскому району - главный государственный инспектор Большемурашкинского района по пожарному надзору Матонин Сергей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности, привлекаемых к проведению проверки экспертов, и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат» Валявин Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1.	Не предусмотрено оснащение объекта при наличии круглосуточного пребывания людей автономными резервными источниками электропитания систем противопожарной защиты.	часть 1 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент)	ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат»
----	--	---	---------------------------------------

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

2.	Лестничная клетка в уровне первого, второго и третьего этажей не отделена от примыкающих помещений дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009).	ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат»
----	--	---	---------------------------------------

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

3.	Не для всех помещений производственного (прачечная, электрошитовая в подвале и т.п.) и складского назначения (склады) определена и обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента.	п.20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, п. 4.3 СП 2.13130.2012).	ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат»
4.	Распорядительным документом по организации не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	пункт 3 ППР в РФ, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645.	ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат»
5.	Здание не в полном объеме обеспечено огнетушителями с рангом тушения модельного очага (2А).	прил. 1 п. 70 ППР в РФ,	ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат»

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора. (с указанием реквизитов выданных предписаний);

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки);

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки);

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 03.02.2020 № 34/1/5.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Большемурашкинскому району – главный государственный инспектор Большемурашкинского района по пожарному надзору Матюнин Сергей Михайлович

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), с нарушениями согласен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат» Валявин Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

«03» февраля 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)