



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-01, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Большемурашкинскому району

606360, р.п. Большое Мурашкино, ул. Нижегородская, д. 4, тел. 5-23-83, факс 5-18-85 (код - 83167), e-mail: ondbmyr@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора)

или органа муниципального контроля)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

р.п. Большое Мурашкино

« 29 » 09 20 17 г.

17 ч. 00 мин.

(время и дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица

№ 23

По адресу/адресам: здание дома - интерната (высокий риск) по адресу: Нижегородская область, Большемурашкинский район, р.п. Большое Мурашкино, переулок Кузнечный, д. 7 «а».

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Большемурашкинского района Нижегородской области по пожарному надзору № 23 от «24» августа 2017 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Государственного бюджетного учреждения «Большемурашкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«26» сентября 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день.

«29» сентября 2017 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день.

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня (3 рабочих часа)

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Большемурашкинскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ Большемурашкинский дом-интернат» Мишин В.В. 24.08.2017г. 09 час. 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: начальник ОНД и ПР по Большемурашкскому району - главный государственный инспектор Большемурашкского района по пожарному надзору Матюнин Сергей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ Большемурашкский дом-интернат Мишин Владимир Васильевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
1.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения с периодичностью 1 раз в год. (в инструкции на средство огнезащиты отсутствуют сроки периодичности проверок).	Пункт 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР в РФ).	ГБУ Большемурашкский дом-интернат, директор ГБУ Большемурашкский дом-интернат Мишин В.В.
2.	Места установки ручных пожарных извещателей не обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями пожарной безопасности со словесным значением "Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики".	ч.4 ст.4, ч.1 и 3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; разд.1 НПБ 160 97; п. 43 ППР в РФ	ГБУ Большемурашкский дом-интернат, директор ГБУ Большемурашкский дом-интернат Мишин В.В.
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности для здания интерната разработана без учета специфики пожарной опасности здания, а также не откорректирована с учетом изменений внесенных в ППР в РФ Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 №947.	п. 2, п.460 ППР в РФ	ГБУ Большемурашкский дом-интернат, директор ГБУ Большемурашкский дом-интернат Мишин В.В.

4.	По итогам обучения с работниками (прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства) не проведена проверка знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.	п.3 ППР в РФ; п.43, п.49 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645. (далее - НПБ)	ГБУ Большемурашкинский дом-интернат, директор ГБУ Большемурашкинский дом-интернат Мишин В.В.
5.	Не проведена внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации в связи с внесенными изменениями в ППР в РФ Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 № 947.	п.3 ППР в РФ; п.46 НПБ.	ГБУ Большемурашкинский дом-интернат, директор ГБУ Большемурашкинский дом-интернат Мишин В.В.
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
6.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа с этажей здания имеет ограждения высотой менее 1,2 метра.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, Федерального закона № 123 – ФЗ; п. 4.4.2 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009) (ранее действовало требование п. 6.30 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	ГБУ Большемурашкинский дом-интернат, директор ГБУ Большемурашкинский дом-интернат Мишин В.В.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора, (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.09.2017 года № 23/1/6

Подписи лиц, проводивших проверку:


Начальник ОНД и ПР по Большемурашкинскому району – главный государственный инспектор Большемурашкинского района по пожарному надзору Матюнин Сергей Михайлович



С актом проверки ознакомлен(а), с нарушениями согласен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ Большемурашкинский дом-интернат Мишин Владимир Васильевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

«29» сентября 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)