



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, тел. 200-11-01, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Большемурашкинскому району
606360, р.п. Большое Мурашкино, ул. Нижегородская, д.4, тел. 5-23-83, факс 5-18-85 (код - 83167), e-mail: ondbmyr@mail.ru



Предписание № 34/1/5
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
Государственному бюджетному учреждению
«Большемурашкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя).

Директору ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат»
Валявину Александру Владимировичу
физического лица-правообладателя объекта защиты (правообладателя), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Большемурашкинского района Нижегородской области по пожарному надзору от «13» декабря 2019 года №34, статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «03» февраля 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка **объекта защиты (здания дом-интерната) ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат»** по адресу: Нижегородская область, Большемурашкинский район, р.п. Большое Мурашкино, переулок Кузнечный, д.7 «а», начальником ОНД и ПР по Большемурашкинскому району – главным государственным инспектором Большемурашкинского района по пожарному надзору Матюниным Сергеем Михайловичем совместно с представителем юридического лица – директором ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат» Валявиным Александром Владимировичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
Здание дома-интерната				
1.	Не предусмотрено оснащение объекта при наличии круглосуточного пребывания	часть 1 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический	03.02.2021	

	людей автономными резервными источниками электроснабжения систем противопожарной защиты.	регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент)		
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
2.	Лестничная клетка в уровне первого, второго и третьего этажей не отделена от примыкающих помещений дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009).	03.02.2021	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
3.	Не для всех помещений производственного (прачечная, электрошитовая в подвале и т.п.) и складского назначения (склады) определена и обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента.	п.20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, п. 4.3 СП 2.13130.2012).	03.02.2021	
4.	Распорядительным документом по организации не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	пункт 3 ППР в РФ, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645.	03.02.2021	
5.	Здание не в полном объеме обеспечено огнетушителями с рангом тушения модельного очага (2А).	прил. 1 п. 70 ППР в РФ.	03.02.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор
Большемурашкинского района Нижегородской области
по пожарному надзору Матюнин С.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУ «Большемурашкинский дом-интернат» Валявин А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«03» февраля 2020 г.