



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Арзамас и Арзамасскому району

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный порядок, д. 6а, телефон: (83147) 9-78-14,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

факс: (83147) 9-78-19, e-mail: ond_arzamas@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 222/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждения "Арзамасский дом
социального обслуживания для детей "Маяк"

Законному представителю Государственного бюджетного учреждения
"Арзамасский дом социального обслуживания для детей "Маяк"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Арзамас и
Арзамасского района Нижегородской области по пожарному надзору Блинохватова
Василия Викторовича № 222 от 28.10.2021 года

в период :

Осмотр начат	09	ч	00	мин по 12 ч. 00	мин. «01» ноября 2021	г.
Осмотр продолжен	13	ч	00	мин по 15	ч. 00 мин. « 01 » ноября 2021	
		ч				

Осмотр продолжен	<u>08</u>	ч	<u>00</u>
Осмотр продолжен	<u>08</u>		<u>00</u>
Осмотр окончен	<u>10</u>	ч	<u>00</u>

мин по 10 ч. 00 мин «02» ноября 2021

мин по 10 ч. 00 мин «12» ноября 2021

« 12 » ноября 20 21 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району – главным государственным инспектором г. Арзамас и Арзамасского района Нижегородской области по пожарному надзору Блинохватовым Василием Викторовичем
Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Арзамас и Арзамасскому району – государственным инспектором г. Арзамас и Арзамасскому району Нижегородской области по пожарному надзору Поляковым Александром Александровичем

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

1. Директор Государственного бюджетного учреждения "Арзамасский дом социального обслуживания для детей "Маяк" Сорокина Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица

2.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	Чердак здания интерната не оборудован системой противопожарной сигнализации.	Основание: ч. 4 ст. 4, ч. 7 ст. 83, ч. 12 ст. 84, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 4 п. 42, табл 3 Свод правил	01.06.2022 г	


		486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации (ранее действовало требование: п. а.4 п. 9 табл. А1 приложение А СП.5.13130.3009)		
2.	Чердак здания лазарета не оборудован системой противопожарной сигнализации.	Основание: ч. 4 ст. 4, ч. 7 ст. 83, ч. 12 ст. 84, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 4 п. 42, табл 3 Свод правил 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации (ранее действовало требование: п. а.4 п. 9 табл. А1 приложение А СП.5.13130.3009)	01.06.2022 г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Законный представитель юридического
Директор Государственного бюджетного учреждения
"Арзамасский дом социального обслуживания для детей
"Маяк" Сорокина Наталья Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Арзамас и Арзамасскому району
Поляков Александр Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)