

**Акт внезапной (ночной) проверки соблюдения персоналом организации
противопожарного режима на объекте защиты:**

« 5 » апреля 2018 в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области» проведена внезапная (ночная) проверка соблюдения персоналом противопожарного режима в здании: 164, Ленинский район, с/пункт обслуживания

(наименование и адрес объекта защиты)

доп-интернет для членов семей и инвалидов с ПМН, ч. 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е, 11ж, 11з,
эксплуатируемом _____

(наименование организации, эксплуатирующей объект защиты)

Время проведения внезапной проверки: начало в 10 час. 20 мин., окончание в 10 час. 50 мин.

В ходе внезапной (ночной) проверки установлено:

1. Этажность здания 1, степень огнестойкости 2;
2. Численность дежурного персонала в дневное/ночное время: 9 / 3 человек;
3. Численность обслуживаемых граждан (пациентов, постояльцев, воспитанников, учащихся и т.п.) (в дневное/ночное время): 21 / 12 чел.;
4. Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара (в дневное / ночное время): имеется / имеется;
5. Знание персоналом своих обязанностей по соблюдению на объекте мер пожарной безопасности (удовлетворительные / не удовлетворительные) удовл.;
6. Автоматическая пожарная сигнализация (наличие / исправность): имеется / имеется;
7. Система, обеспечивающая дублирование сигнала АПС о пожаре, на пульт подразделения пожарной охраны (наличие/исправность) имеется / имеется;
8. Система оповещения и управления эвакуацией (наличие / исправность): имеется / имеется;
9. Эвакуационные выходы (количество выходов/ соответствие нормам) _____ / _____;
10. Загромождение эвакуационных путей и выходов (допускается/не допускается): не допускается;
11. Наличие запоров на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа: имеется;
12. Эвакуационное освещение (наличие, исправность): имеется / имеется;
13. Телефонная связь (наличие / исправность): имеется / имеется;
14. Наличие электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (количество/исправность/достаточность): 5 / исправно / достаточно;
15. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 на каждого дежурного (количество/исправность/достаточность): 3 СП-70 / исправно / достаточно;
16. Обеспеченность объекта первичными средствами пожаротушения (количество/исправность/достаточность) оп-5 / исправно / достаточно;
17. Состояние и режим эксплуатации электропроводки и электрооборудования, бытовых электронагревательных приборов (соответствует / не соответствует): _____;

Перечень выявленных нарушений противопожарного режима:

В ходе внезапной проверки проведена практическая тренировка по эвакуации людей из зданий на случай возникновения пожара (проведена/не проведена): проведена;

1. Наличие добровольной пожарной дружины (создана/не создана) создана;
2. Передача сообщения о пожаре в пожарную охрану (передано/не передано) передано;
3. Задействование системы оповещения (задействована/не задействована) задействована;
4. Эвакуация людей персоналом (организована/не организована) организована;
5. Использование первичных средств пожаротушения на ранней стадии пожара (применялись/не применялись) применялись;
6. Сбор и проверка сведений о количестве эвакуированных (проведены / не проведены) проведены;
7. Количество эвакуированных (всего/персонала/обслуживаемого контингента) 22 / 10 / 22;
8. Время обнаружения пожара в 15 час. 20 мин.
9. Время окончания эвакуации в 15 час. 25 мин.
10. Общее время эвакуации 5 мин.
11. Общий вывод о знании персоналом действий на случай пожара и их соответствии инструкции (удовлетворительные / не удовлетворительные) удов.

Внезапную (ночную) проверку проводили:

Ильин В.Н. (завхоз)

(Должность, ФИО представителя объекта, органа управления - учредителя)

При проведении внезапной проверки присутствовали:

Ильин В.Н. (завхоз)

Ильин В.Н. (завхоз)

(Должность, звание, ФИО)

Примечание: в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области»,

- **внезапная проверка** – это проверка соблюдения на объекте защиты работниками организации противопожарного режима, проводимая учредителем и (или) руководителем организации без предупреждения, целью которой является контроль поддержания надлежащего уровня пожарной безопасности. К внезапной проверке по согласованию могут привлекаться представители правоохранительных и надзорных органов. По результатам внезапной проверки в случае выявления нарушений противопожарного режима учредителем (руководителем) организации издается распорядительный документ, предусматривающий меры, направленные на устранение данных нарушений и исключение повторного их возникновения;

- **ночная проверка** – это внезапная проверка, проводимая в период с 20:00 текущих суток до 6:00 следующих суток.



Акт тренировочной эвакуации

В здании 154, Ичаловский сл. доп. дет. интернат, с 15.08
место проведения

« 5 » августа 20 18 год

Комиссией в составе:

Начальник ОВД Ичаловского р-на
Дорожко В.В., заместитель начальника ОВД Ичаловского р-на
Додманов С.А., старший инспектор 154, Ичаловский доп. дет. интернат
заместитель Завраж Н.А.

Количество человек в здании 36.

В 10 часов 20 минут дана вводная о пожаре в помещении
здания. Дежурным персоналом сообщено в пожарную
охрану в 10 часов 20 минут, приняты меры по эвакуации людей из здания и
меры по ликвидации возгорания. Время эвакуации составило 45 минут 15
секунд. Своевременно эвакуировано из здания 36 человек.

Недостатки допущенные при проведении эвакуации:

Подписи членов комиссии:



Завраж Н.А.

(подпись)

В. Фед. ЕА

БЛАНК УЧЕТА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА С РАБОТНИКАМИ
(ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ) ОБЪЕКТА В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ

05.08.18

(Дата)

154, Стан. тех. работ в с. Давыдов

(Наименование юридического лица)

с. Давыдов, ул. Школьная, д. 153

(Адрес объекта защиты)

Дадущин Сергей Николаевич, государственный инспектор Лукояновского
района Нижегородской области по пожарному надзору

Ф.И.О., должностного лица, проводившего противопожарный инструктаж)

№ п/п	ФИО инструктируемого	Должность инструктируемого	Подпись инструктируемого
1.	<i>Сидоров С. К.</i>	<i>открыт</i>	<i>[подпись]</i>
2.	<i>Гладков В. А.</i>	<i>завхоз</i>	<i>[подпись]</i>
3.	<i>Таровитский В. В.</i>	<i>мис-с по парам</i>	<i>[подпись]</i>
4.	<i>Каторгина Л. А.</i>	<i>сестра-хозяйка</i>	<i>[подпись]</i>
5.	<i>Норвельский И. В.</i>	<i>оператор зад. кот.</i>	<i>[подпись]</i>
6.	<i>Зварько Н. А.</i>	<i>зав. с/м</i>	<i>[подпись]</i>
7.	<i>Саргисов О. В.</i>	<i>мех. сепара</i>	<i>[подпись]</i>
8.	<i>Севяков Н. Г.</i>	<i>слесарь</i>	<i>[подпись]</i>
9.	<i>Иванов С. И.</i>	<i>санитарка</i>	<i>[подпись]</i>
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			

(Подпись инструктирующего)

Гладков В. А. (Завхоз)
 (ФИО руководителя объекта
 (лица его замещающего))

