

**Акт внезапной (ночной) проверки соблюдения персоналом организации
противопожарного режима на объекте защиты:**

«15» сентября 2016 в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области» проведена внезапная (ночная) проверка соблюдения персоналом противопожарного режима в здании: ГКУ «ОСДП» Инте. центр "Искра"
(наименование и адрес объекта защиты)

нео. регион
эксплуатируемом ГКУ «ОСДП» Инте. центр "Искра" Нижегородской области
(наименование организации, эксплуатирующей объект защиты)

Время проведения внезапной проверки: начало в 22 час. 30 мин., окончание в 03 час. 30 мин.

В ходе внезапной (ночной) проверки установлено:

1. Этажность здания 2, степень огнестойкости III;
2. Численность дежурного персонала в дневное/ночное время: 20/4 человек;
3. Численность обслуживаемых граждан (пациентов, постояльцев, воспитанников, учащихся и т.п.) (в дневное/ночное время): 16/16 чел.;
4. Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара (в дневное / ночное время): выполнено / выполнено;
5. Знание персоналом своих обязанностей по соблюдению на объекте мер пожарной безопасности (удовлетворительные / не удовлетворительные) удовлетворительные;
6. Автоматическая пожарная сигнализация (наличие / исправность): выполнено / исправно;
7. Система, обеспечивающая дублирование сигнала АПС о пожаре, на пульт подразделения пожарной охраны (наличие/исправность): выполн. / исправно;
8. Система оповещения и управления эвакуацией (наличие / исправность): выполн. / испр.;
9. Эвакуационные выходы (количество выходов/ соответствие нормам) 5 / совм.;
10. Загромождение эвакуационных путей и выходов (допускается/не допускается): не допускается;
11. Наличие запоров на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа: выполнено;
12. Эвакуационное освещение (наличие, исправность): выполнено / испр.;
13. Телефонная связь (наличие / исправность): выполн. / испр.;
14. Наличие электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (количество/исправность/достаточность): 3+1 / испр. / достаточно;
15. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 на каждого дежурного (количество/исправность/достаточность): 4 / испр. / достаточно;
16. Обеспеченность объекта первичными средствами пожаротушения (количество/исправность/достаточность) 10 / испр. / достаточно;
17. Состояние и режим эксплуатации электропроводки и электрооборудования, бытовых электронагревательных приборов (соответствует / не соответствует): соответствует;

Перечень выявленных нарушений противопожарного режима:

В ходе внезапной проверки проведена практическая тренировка по эвакуации людей из зданий на случай возникновения пожара (проведена/не проведена): проведена;

1. Наличие добровольной пожарной дружины (создана/не создана) создана;
2. Передача сообщения о пожаре в пожарную охрану (передано/не передано) передано;
3. Задействование системы оповещения (задействована/не задействована) задействована;
4. Эвакуация людей персоналом (организована/не организована) организована;
5. Использование первичных средств пожаротушения на ранней стадии пожара (применялись/не применялись) не применялись;

6. Сбор и проверка сведений о количестве эвакуированных (проведены / не проведены) проведены

7. Количество эвакуированных (всего/персонала/обслуживаемого контингента) 20 / 4 / 16;

8. Время обнаружения пожара в 23 час. 00 мин.

9. Время окончания эвакуации в 23 час. 04 мин.

10. Общее время эвакуации 4 мин.

11. Общий вывод о знании персоналом действий на случай пожара и их соответствии инструкции (удовлетворительные / не удовлетворительные) удовлетворительные

Внезапную (ночную) проверку проводили:

Синица Сергей Александрович Иванов Сергей Иванович Т.С. Тимина
руководитель подразделения руководитель подразделения руководитель подразделения
 (Должность, ФИО представителя объекта, органа управления - учредителя) (подпись)

При проведении внезапной проверки присутствовали:

Зверев Алексей Александрович Колесников Н.А.
руководитель подразделения руководитель подразделения
 (Должность, звание, ФИО)

Алексей
 (подпись)

Примечание: в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области»,

- **внезапная проверка** – это проверка соблюдения на объекте защиты работниками организации противопожарного режима, проводимая учредителем и (или) руководителем организации без предупреждения, целью которой является контроль поддержания надлежащего уровня пожарной безопасности. К внезапной проверке по согласованию могут привлекаться представители правоохранительных и надзорных органов. По результатам внезапной проверки в случае выявления нарушений противопожарного режима учредителем (руководителем) организации издается распорядительный документ, предусматривающий меры, направленные на устранение данных нарушений и исключение повторного их возникновения;

- **ночная проверка** – это внезапная проверка, проводимая в период с 20:00 текущих суток до 6:00 следующих суток.