

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах	
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БОРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»
ИНН	5246009838
КПП	524601001
Период формирования	2024
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БОРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» ИНН 5246009838 КПП 524601001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области	№ 2023-52-14-28-1304-ВП от 08.07.2023	22.07.2024 - 02.08.2024	В помещениях функциональной диагностики и кабинете узких специалистов нарушена целостность потолочного, настенного покрытия, имеются дефекты и повреждения, что затрудняет осуществление уборки и требует проведения ремонтных работ-нарушение требований п.п.2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".	-
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор	Плановая выездная проверка в отношении ГБУ "Борский ПНИ"	10.10.2024 - 16.10.2024	Выявлены нарушения (акт выездной проверки прилагается)	Составлен план мероприятий, направленный на устранение нарушений, выявленных в результате проверки

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«26» сентября 2023 г., 52240061000207846117
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Нижегородской области

(указывается наименование контролируемого (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» октября 2024 г., 10 час. 00 мин. № 2409/004-52/103-П/АВП

(дата и время составления акта)

Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, д. 22

(место составления акта)

Акт выездной проверки
плановой

(плановой - выездной)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «25» сентября 2024 г., № 2409/004-52/103-П/РВП, учетный номер проверки 52240061000207846117.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контролируемого (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Томашик Александра Михайловна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Королева Валерия Константиновна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Бор Нижегородской области по пожарному надзору)
3. Ильин Денис Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (заместитель главного государственного инспектора городского округа город Бор Нижегородской области по пожарному надзору)
4. Кожевников Алексей Валерьевич – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Бор Нижегородской области по пожарному надзору)
5. Вавилов Павел Михайлович – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Бор Нижегородской области по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
6. Кузнецов Александр Игоревич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (главный государственный инспектор городского округа город Бор Нижегородской области по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При записи инспектора (инспекторов) после указания ранга и проведения выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются, если его (их) не было до начала после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалиста)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (назорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выданного свидетельством об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проводилась выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Нижегородская, г Бор, ул Коммунистическая, Дом 28

(указывается адрес (местонахождение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
ИНН 5246009838, адрес регистрации юридического лица: 606443, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, БОР, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛИЦА, 28

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, на индивидуальное лицо до государственного, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ответственность за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводилась выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» октября 2024 года, 13 час. 00 мин.

по «16» октября 2024 года, 10 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановки проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (дней, час, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по запросу контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**1) осмотр**

(указывается фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) изъятие документов; 6) отбор проб (образцов); 7) destructive обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) исследование)

в следующие сроки:

с «10» октября 2024 года, 13 час. 00 мин.

по «10» октября 2024 года, 17 час. 00 мин.

по месту: обл Нижегородская, г Бор, ул Коммунистическая, Дом 28

(указывается дата и место фактически совершено контрольное (надзорное) действие)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 10.10.2024 №б/н

2) опрос

(указывается фактически совершено контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) изъятие документов; 6) отбор проб (образцов); 7) destructive обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) исследование)

в следующие сроки:

с «16» октября 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «16» октября 2024 года, 10 час. 00 мин.

по месту: обл Нижегородская, г Бор, ул Коммунистическая, Дом 28

(указывается дата и место фактически совершено контрольное (надзорное) действие)

по результатам которого составлен:

протокол опроса от 16.10.2024 №б/н

(указывается дата составления и реквизиты протокола и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол destructive обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведенных контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к нему)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**1. Не рассматривались**

(указывается рассмотрены при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) действующие в распоряжении контрольного (назорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

- Для отделки стен в спальнях и палатных помещений на третьем этаже здания организации класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 применены декоративно-отделочные материалы с неисследованными показателями пожарной опасности фактически пластиковые панели). (Допускается применять отделочные материалы с показателями пожарной опасности не ниже чем Г1, В2, Д2, Т2). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 134. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2309-004-52/190-П ПВП от 12.10.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: Корпус № 1
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Нарушенное обязательное требование:
В палатных помещениях не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
- Для отделки стен в спальнях и палатных помещений на втором этаже здания организации класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 применены декоративно-отделочные материалы с неисследованными показателями пожарной опасности фактически пластиковые панели). (Допускается применять отделочные материалы с показателями пожарной опасности не ниже чем Г1, В2, Д2, Т2). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.

8. Отделка потолка актового зала выполнена материалами с неисследованными показателями по пожарной опасности (фактически листы ДВП). (Допускается применять материалы для отделки потолка с показателями пожарной опасности не ниже чем Г1, В1, Д2, Т2). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 134, табл. 29. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2309/004-52/190-П/ПВП от 12.10.2023, пункт предписания 11. Место выявления нарушения: Корпус № 2
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Применение покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного по функциональному назначению, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.
9. Для отделки стен в спальнях и палатных помещениях на третьем этаже здания организации класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 применены декоративно-отделочные материалы с неисследованными показателями пожарной опасности, фактически пластиковые панели). (Допускается применять отделочные материалы с показателями пожарной опасности не ниже чем Г1, В2, Д2, Т2). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 134. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2309/004-52/190-П/ПВП от 12.10.2023, пункт предписания 14. Место выявления нарушения: Корпус № 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
В спальнях помещениях не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
10. Для отделки стен в спальнях и палатных помещениях на первом этаже здания организации класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 применены декоративно-отделочные материалы с неисследованными показателями пожарной опасности, фактически пластиковые панели). (Допускается применять отделочные материалы с показателями пожарной опасности не ниже чем Г1, В2, Д2, Т2). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 134. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2309/004-52/190-П/ПВП от 12.10.2023, пункт предписания 16. Место выявления нарушения: Корпус № 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
В палатных помещениях не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
11. Для отделки стен в спальнях и палатных помещениях на втором этаже здания организации класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 применены декоративно-отделочные материалы с неисследованными показателями пожарной опасности, фактически пластиковые панели). (Допускается применять отделочные материалы с показателями пожарной опасности не ниже чем Г1, В2, Д2, Т2). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 134. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2309/004-52/190-П/ПВП от 12.10.2023, пункт предписания 18. Место выявления нарушения: Корпус № 4
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
В палатных помещениях не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
12. Для отделки стен в спальнях и палатных помещениях дальнего крыла на первом этаже здания организации класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 применены декоративно-отделочные материалы с неисследованными показателями пожарной опасности, фактически пластиковые панели). (Допускается применять отделочные материалы с показателями пожарной опасности не ниже чем Г1, В2, Д2, Т2). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 134. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2309/004-52/190-П/ПВП от 12.10.2023, пункт предписания 19. Место выявления нарушения: Корпус № 4
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
В палатных помещениях не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.
13. Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 8.1 (ранее действовало требование п.2* прил.1* СНиП 2.07.01-89*). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2309/004-52/190-П/ПВП от 12.10.2023, пункт предписания 30. Место выявления нарушения: Корпус № 4
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 90, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

14. В лестничных клетках открыто проложены электрические кабели и провода. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 СП 1.13130.2020 п. 4.4.9 (ран действовало требование п. 6.32* СНиП 21-01-97*). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2309/004-52/190-П/ПВП. 12.10.2023, пункт предписания 26. Место выявления нарушения: Корпус № 4
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

(указывается в акте по результатам проведения выездной проверки: 1) запись об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении правил противопожарного контроля (наличия) органа, включенного в перечень выездной проверки; 2) запись о наличии нарушений обязательных требований (с указанием обязательных требований, нарушенного правового акта и его структурной единицы, которые устанавливаются обязательное требование, ссылкой, содержащей документацию нарушения обязательных требований), о несоблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении правил противопожарного контроля (наличия) органа, включенного в перечень выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения выездного надзора (проверки))

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 10.10.2024 №б/н
2. протокол опроса от 16.10.2024 №б/н
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах медицинских организаций (Приложение № 6 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Нижегородская, г Бор, ул Коммунистическая, Дом 28)
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Нижегородская, г Бор, ул Коммунистическая, Дом 28)
5. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Нижегородская, г Бор, ул Коммунистическая, Дом 28)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (действий из составления и реализации), выданные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, подтверждающие достоверность информации об обязательных требованиях)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (заместитель главного государственного инспектора городского округа город Бор Нижегородской области по пожарному надзору) Ильин Денис Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора (руководителя группы инспекторов), проводящего выездную проверку)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

008893510A5F4A2F17F7A511E6965FE2
Владимир Ильин Денис Александрович
Действителен с 04.09.2023 по 27.11.2024

ПОДПИСЬ

Ильин Денис Александрович - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (заместитель главного государственного инспектора городского округа город Бор Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 88315924330, e-mail: ond_bor@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

16.10.2024. 10:40:00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

