

**План мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности
в ГБУ «Навашинский психоневрологический интернат»
на 2019 г.**

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения по плану	Ответственный
1.	В целях реализации полномочий, возложенных на ответственных лиц ПНИ, в области пожарной безопасности организовать соблюдение и выполнение первичных мер пожарной безопасности, исходящих из требований законов РФ, Постановлений Правительства РФ, рекомендаций и указаний местных органов власти и органов пожарного надзора.	постоянно	Директор Е.А. Чинова Специалист по ОТ Ивентьев А.С.
2.	Обучение по Пожарной Безопасности руководителя и ответственных лиц (1 раз в 3 года)	II кв.	Специалист по ОТ Ивентьев А.С.
3.	Проводить проверки о соответствии требованиям пожарной безопасности территории, зданий и помещений ПНИ, обратив особое внимание на наличие и пригодность огнетушителей, состояние ПК, пожарных рукавов с перемоткой их на другую сторону, состояние электропроводки и электрооборудования, состояние путей эвакуации – их не захламленность, состояние запорных устройств дверей и окон, наличии ключей и ручек к ним, исправность охранно-пожарной сигнализации.	2 раза в год	Специалист по ОТ Ивентьев А.С. Зав. хозяйством Пестрякова В.М.
4.	Дежурным сменам и вахтерам постоянно осуществлять требования по исполнению приказа директора ПНИ «О соблюдении мер противопожарной безопасности курящими лицами». Контролировать таких лиц, чтобы курение ими осуществлялось в специально отведенных для этих целей местах, а курительные принадлежности хранились у вахтера и выдавались непосредственно для курения по просьбе курящего. Рабочему по благоустройству не менее 2-х раз в день производить уборку «места для курения» с целью уничтожения окурков.	постоянно	Дежурная смена Вахтер Рабочий по благоустройству
5.	Обеспечить надежную защиту зданий и прилегающих территорий от проникновения	постоянно	Дежурная смена Вахтер

	посторонних лиц.		
6.	Содержать в исправном состоянии электрические фонари и аварийное освещение.	постоянно	Дежурная смена Специалист по ОТ Ивентьев А.С. Зав. хозяйством Пестрякова В.М.
7.	Организовать планово - предупредительный ремонт электрооборудования и электросетей, обеспечить их квалифицированное обслуживание. Запретить использование электроплиток, электрочайников и др. электроприборов без несгораемых подставок, а также оставлять их без присмотра.	постоянно	Зав. хозяйством Пестрякова В.М.
8.	Проведение своевременных инструктажей по пожарной безопасности: первичных, повторных, внеплановых, целевых.	постоянно	Специалист по ОТ Ивентьев А.С.
9.	Проведение учебных тренировок по отработке практических действий сотрудников учреждения в условиях, приближенных к реальным по тушению пожара в зоне загорания, и действиям в условиях задымленности, эвакуации людей из очагов загорания или задымления в дневное и ночное время.	ежемесячно	Специалист по ОТ Ивентьев А.С.
10.	Организовать проведение периодических проверок несения сторожевой службы, дежурных смен в ночное время, выходные и праздничные дни.	постоянно	Директор Е.А. Чижова Специалист по ОТ Ивентьев А.С. Зав. хозяйством Пестрякова В.М.
11.	Осмотр и проверка работоспособности дверей эвакуационных выходов в организации.	1 раз в квартал	Специалист по ОТ Ивентьев А.С. Зав. хозяйством Пестрякова В.М.
12.	Систематически осуществлять проверки противопожарного состояния здания, прилегаемой территории, имущества учреждения.	постоянно	Директор Е.А. Чижова Специалист по ОТ Ивентьев А.С. Зав. хозяйством Пестрякова В.М.
13.	Произвести ревизию внутренних ПК, перекатать рукава на новую скатку.	2 раза в год	Специалист по ОТ Ивентьев А.С. Зав. хозяйством Пестрякова В.М.
14.	В целях бесперебойного использования и недопущения замерзания содержать водопровод и отопительные системы в надлежащем и исправном состоянии.	постоянно	Зав. хозяйством Пестрякова В.М. Начальник котельной Вилков Е.В.
15.	Периодически проводить уборку и очистку от снега прилегающей территории, от сухой травы и листьев, не допускать захламление	постоянно	Зав. хозяйством Пестрякова В.М. Уборщик территории

	двора, помещений и эвакуационных путей.		
16.	Провести испытание пропитки деревянных конструкций чердачных помещений (1 раз в год)	июнь	Специалист по ОТ Ивентьев А.С. Зав. хозяйством Пестрякова В.М.
17.	Проверка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения.	1 раз в месяц	Специалист по ОТ Ивентьев А.С.
18.	Замена светильников на пожаробезопасные.	согласно плану модернизации электрооборудования	Зав. хозяйством Пестрякова В.М.
19.	О проведении массовых культурно-массовых мероприятий (50 и более человек) в учреждении в письменной форме информировать начальника ОНД Навашинского района	перед мероприятием	Директор Е.А. Чижова
20.	При подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий в учреждении установить дежурство ответственных лиц за пожарную безопасность.	в течение пожароопасного периода	Директор Е.А. Чижова