

Протокол
осмотра территорий, помещений проверяемого лица

"18" августа 2021 г.

ул. Премудрова, 7а

(место составления)

Осмотр начат 9 час. 00 мин.

окончен 11 час. 30 мин.

Инспектор ОНД и ПР по г. Н. Новгород Терехин Михаил Сергеевич

(должность,	Ф.И.О.	лиц,	проводивших	осмотр)
-------------	--------	------	-------------	---------

уполномоченным на проведение планового контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения начальника (заместителя начальника) отдела (отделения) надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. Новгород (по Ленинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области от 03.08.2021 № 121

(наименования	органа,	номер	и	дата	решения	о	проведении	КНМ)
---------------	---------	-------	---	------	---------	---	------------	------

и руководствуясь статьей 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в присутствии директора ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего Новгорода Малыгиной Галины Капитоновны

(Ф.И.О. руководителя проверяемого лица, его законного представителя, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)

произведен осмотр следующих территорий, помещений: г. Н.Новгород, ул. Дружбы, 29а

Осмотром установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и нормативный правовой РФ и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
1.	Ширина лестничных маршей лестницы 3-го типа выполнена менее 1,2 метра.	ч.4 ст.4; ч.1 ст.6; ст. 53, 89 №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.4.4.1 СП 1.13130.2020; (ранее действовало требование п. 6.29 СНиП 21-01-97*)	Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода; ответственное должностное лицо
2.	Ширина промежуточной лестничной площадки между 2-ым и 1-ым	ч.4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 89 №123-ФЗ от 22.07.2008, п.	Государственное бюджетное учреждение «Социально-

	этажами меньше ширины марша (по факту ширина марша 1,14 м; ширина площадки лестничного марша 0,99 м).	4.4.2 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 6.31 СНиП 21-01-97)	реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода; ответственное должностное лицо
3.	Ширина эвакуационного выхода (1-ый этаж выход из группы «Семья») составляет менее 1,2 м (по факту 0,94 м).	ч.4 ст.4; ч.1 ст. 6, ст. 89 №123-ФЗ от 02.07.2008, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*)	Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода; ответственное должностное лицо
4.	Ширина эвакуационных выходов из помещений на 3-ем этаже, ведущие в общий коридор составляет менее 0,8 м (по факту 0,7 м)	ч.4 ст.4; ч.1 ст. 6, ст. 89 №123-ФЗ от 02.07.2008, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*)	Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода; ответственное должностное лицо
5.	В лестничной клетке типа (Л1) на втором этаже допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадки лестницы (ящик пожарного крана).	ч.4 ст.4; ч.1 ст. 6 №123-ФЗ от 02.07.2008, п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п.6.26* СНиП 21-01-97*)	Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода; ответственное должностное лицо

(указывается нарушения обязательных требований и места их выявления)

С протоколом ознакомлен:

Маслова Галина Константиновна

(Ф.И.О. руководителя проверяемого лица, его законного представителя, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)

Ольга
(подпись)

В случае отказа от подписи делается запись «От подписи отказался», под которой подписываются должностные лица, проводившие проверку.

Лицо, проводившее осмотр:

Крехин Михаил Евгеньевич
(Ф.И.О.)

Иванов
(подпись)