



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Сосновскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

606170, р.п. Сосновское, ул. Островского, д. 4, тел./факс (831-74) 2-64-01
e-mail: ondpr-sosnovskoe@nnov.52.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению
«Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Сосновского района Нижегородской области по пожарному надзору Андриянова Александра Владимировича № 26 от 31 августа 2022 года,

в период с 09 ч. 00 мин. «05» сентября 2022 г. по 11 ч. 00 мин. «15» сентября 2022 г.

начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы – главным
государственным инспектором Сосновского района Нижегородской области по
пожарному надзору Андрияновым Александром Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки
(внеплановой), учётный № проверки 52220061000201071605 / 2022045600,
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – Директор ГБУ
«Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Кабайкина Светлана
Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
1	Правообладателем объекта защиты не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при условии их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», п. 54	10.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписания для исполнения получил:

Директор ГБУ «Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Кабайкина Светлана Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

"15" сентября 2022 г.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы – главный государственный инспектор Сосновского района Нижегородской области по пожарному надзору Андриянов А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



"15" сентября 2022 г.

«Телефоны доверия»:

(831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

(831-74) 2-64-01 ОНД и ПР по Сосновскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Сосновскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

606170, р.п. Сосновское, ул. Островского, д. 4, тел./факс (831-74) 2-64-01

e-mail: ondpr-sosnovskoe@nnov.52.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

р.п. Сосновское

(место составления акта)

«15» сентября 2022 г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой) № 26

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора Сосновского района Нижегородской области по пожарному надзору Андреева Александра Владимировича № 26 от 31 августа 2022 года о проведении выездной проверки (внеплановой) учётный № 52220061000201071608/2022045600

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Андреевым Александром Владимировичем - начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы – главным государственным инспектором Сосновского района Нижегородской области по пожарному надзору:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки специалисты/эксперты: не привлекались.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов/экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проводится в отношении:

Зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты), задействованные в проведении выборов

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
606181, Нижегородская область, Сосновский район, с. Рожок, ул. Микрорайон, д. 4
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное учреждение «Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ИНН 5231001674, адрес регистрации: 606181, Нижегородская область, Сосновский район, с. Рожок, ул. Микрорайон, д. 4; адрес фактического осуществления деятельности: 606181, обл. Нижегородская, р-н Сосновский, с. Рожок, ул. Микрорайон, д. 4.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «05» сентября 2022 года, 09 час. 00 мин.
по «15» сентября 2022 года, 11 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 13 часов 30 минут (9 рабочих дней по 1 часу 30 минут ежедневно)
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с 09 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. "05" сентября 2022 г.;
с 09 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. "06" сентября 2022 г.;
с 09 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. "07" сентября 2022 г.;
с 09 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. "08" сентября 2022 г.;
с 09 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. "09" сентября 2022 г.;
с 09 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. "12" сентября 2022 г.;
с 09 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. "13" сентября 2022 г.;
с 09 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. "14" сентября 2022 г.;
с 09 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. "15" сентября 2022 г.;

по месту: 606181, Нижегородская область, Сосновский район, с. Рожок, ул. Микрорайон, д. 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 15 сентября 2022 года.
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) Истребование документов
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

"05" сентября 2022 г., в 09 час. 00 мин.

по месту: 606181, Нижегородская область, Сосновский район, с. Рожок, ул. Микрорайон, д. 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки;
- 2) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке;
- 3) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения);
- 4) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
- 5) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний);
- 6) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации;
- 7) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек);
- 8) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;
- 9) Документы утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт проведенных работ;
- 10) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.);
- 11) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;
- 12) Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации;
- 13) Паспорта на огнетушители;
- 14) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения;
- 15) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности):
 - проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре;
 - проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;
 - проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре;
 - проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений;

- проведения проверок в части водоотдачи, а также исправности, своевременного обслуживания и ремонта наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения;

- проведения проверок укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами и о датах перекачки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также проверок состояния водокольцевых катушек;

- проведения проверок исправности и работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно);

- периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
-------	---	--	---

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

1	Правообладателем объекта защиты не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при условии их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», п. 54	ГБУ «Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
---	---	--	---

(вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 15 сентября 2022 года:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы – главный
государственный инспектор Сосновского района
Нижегородской области по пожарному надзору
Андрянов Александр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУ «Сосновский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Кабайкина Светлана Владимировна

(Ф.И.О. руководителя проверяемого лица)

С.А. Кабайкина

(подпись)

«15» сентября 2022 г. 11 час. 00 мин.

(дата и время ознакомления)

Пометка об отказе ознакомления
с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц) проводивших проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

(адрес электронной почты)

«Телефоны доверия»:

(831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

(831-74) 2-64-01 ОНД и ПР по Сосновскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области