



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактических работ
 603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
 «Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
 Отделение надзорной деятельности и профилактических работ по Сергачскому району
 607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Выездная, 12 тел. 5-50-42

г. Сергач, ул. Выездная, 12
(место составления акта)

«05» марта 2021г.
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 3

По адресу/адресам Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, 101 квартал
Сергачского лесничества, территория 1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 3 от «16» февраля 2021 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Центра временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» «Светлое озеро»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«25» февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 час.

«05» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

Акт составлен: ОНД и ПР по Сергачскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Чикаев Сергей Николаевич
(фамилия, инициалы)

подпись

«16» февраля 2021г. в 15 ч. 54 мин.
дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор Сергачского района Нижегородской области по пожарному надзору Косов Сергей Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУ «ЦВППВиИ» Чикаев Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного	Сведения о юридических и

	выявленного нарушения	правого акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	(или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1.	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных (горючих) конструкций чердачных помещений не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТу Р 53292. (корпус №1, корпус №2)	ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.4.5 СП 2.13130.2020, (ранее действовало требование п.7.1 СНИП 21-01-97 п.10.1 МДС 21-1-98, п.2.7 таб. 3 прим.1 СНИП II-2-80).	ГБУ «ЦВППВиИ»
----	---	--	---------------

**Здание столовой
(1 этажное, 2 степени огнестойкости).**

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

2.	Помещение овощного цеха не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 83 ч. ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 и 3 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п.4.4, п.11 и 48 табл. 1 СП 486.1311500. 2020 (ранее действовало требование п. А4 прил. А, п. 38 табл. А 3 СП 5.13130.2009; п. 4, п. 38 табл. 3 НПБ 110-03).	ГБУ «ЦВППВиИ»
3.	В помещении общественного назначения (гардеробной), где в случае возникновения пожара на его начальной стадии не предполагается тепловыделение, а предполагается выделение дыма установлены тепловые извещатели а не дымовые пожарные извещатели, либо комбинированные или мультикритериальные пожарные извещатели, реагирующие на дым.	ст. 83 ч. ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 и 3 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СП 486.1311500. 2020 (ранее действовало требование п. 12.4, п.12.1 НПБ 88-2001 п.13.1.4, п.13.1.1 СП 5.13130.2009).	ГБУ «ЦВППВиИ»
4.	В общем зале столовой не предусмотрена прокладка проводов и кабелей соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов, что не	ст. 84; ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.4 свода правил (далее – СП)	ГБУ «ЦВППВиИ»

	обеспечивает работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	3.13130.2009; (ранее действовало требование п. 3.9 НПБ 104-03).	
5.	В здании столовой допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.	ст.4 ч.4, ст.6 ч.1 и 3 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.14 СП 6.13130.2009 (ранее действовало требование, п. 13.15.14 СП 5.13130.2009; п. 12.66 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»)	ГБУ «ЦВППВиИ»
общее			
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
6.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (АПС И СОУЭ).	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	ГБУ «ЦВППВиИ»
7.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	ГБУ «ЦВППВиИ»
8.	В помещении овощного цеха не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в	п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	ГБУ «ЦВППВиИ»

	том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.		
9.	Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (неисправны извещатели автоматической пожарной сигнализации в мясном цехе, складе посуды, склад готовой продукции №7, склад №8, склад №5).	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	ГБУ «ЦВППВиИ»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля надзора: -
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту проверки прилагается:

1. предписание № 3/1/3 от 05.03.2021г.
2. протокол по ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ от 05.03.2021г. на юридическое лицо

Инспектор ОНД и ПР - государственный инспектор
Сергачского района Нижегородской области
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы Косов С.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор ГБУ «ЦВППВиИ» Чикаев Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

«05» марта 2021 года

Оставить отзыв о проведенных надзорных мероприятиях, в том числе объективности, корректности, и соблюдении законности действий должностных лиц надзорных органов МЧС России, Вы можете на портале Бизнес-навигатора МСП (smbn.ru) в онлайн-режиме.

С информацией ознакомлен:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

«05» марта 2021 года