

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» октября 2023 г., 52230061000203573584

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воротынский**  
**Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного**  
**управления МЧС России по Нижегородской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» октября 2023 г., 14 час. 00 мин. № 2310/022-52/41-П/АВП

(дата и время составления акта)

Нижегородская область, р.п. Воротынец, ул. Школьная, д.1а

(место составления акта)

**Акт выездной проверки  
плановой**

(плановой / внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «19» октября 2023 г., № 2310/022-52/41-П/РВП, учетный номер проверки 52230061000203573584.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

1. Сергеев Валерий Александрович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воротынский Нижегородской области (Главный государственный инспектор городского округа Воротынский Нижегородской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:**

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа - аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Нижегородская, р-н Воротынский, рп Васильсурск, ул Ленина, Дом 2 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**7. Контролируемое лицо (контролируемые лица):**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРОТЫНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ИНН 5211758811, адрес регистрации юридического лица: 606263, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ВОРОТЫНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАСИЛЬСУРСК, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «25» октября 2023 года, 13 час. 00 мин.

по «30» октября 2023 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...**



с " " Г., час. МИН.  
по " " Г., час. МИН.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

**1) опрос**

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «25» октября 2023 года, 13 час. 00 мин.

по «25» октября 2023 года, 15 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

**2) осмотр**

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «25» октября 2023 года, 13 час. 00 мин.

по «25» октября 2023 года, 15 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1.1. Распорядительные документы: 1) Документы, удостоверяющие личность законного представителя юридического лица; 2) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки. 2. По выполнению обязательных требований пожарной безопасности: 1) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке; 2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения); 3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний); 5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации; 6) Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации; 7) Паспорта на огнетушители; 8) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности); 9) Копии документов (сертификатов), подтверждающих показатели пожарной опасности применяемых отделочных материалов; 10) Копии договоров на техническое обслуживание систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ и т.д.).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

**11. При проведении выездной проверки установлено:**

Нарушения не выявлены

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

**12. К настоящему акту прилагаются:**

1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Нижегородская, р-н Воротынский, рп Васильсурск, ул Ленина, Дом 2 А)

2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Нижегородская, р-н Воротынский, рп Васильсурск, ул Ленина, Дом 2 А)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)



Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воротынский Нижегородской области (Главный государственный инспектор городского округа Воротынский Нижегородской области по пожарному надзору) Сергеев Валерий Александрович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CEA6CE563378BEC020EE3007CAFD49D4  
Владелец: Сергеев Валерий Александрович  
Действителен с 09.02.2023 по 04.05.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Сергеев Валерий Александрович - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воротынский Нижегородской области (Главный государственный инспектор городского округа Воротынский Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 88316422669, e-mail: ondpr-vorot@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

*Директор Красновикова Н.В.*

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

