

Акт о результатах проверки
Государственного бюджетного учреждения «Воротынский дом-интернат».

16.01.2016г.

п. Воротынец

Основание проверки: приказ от 15.01.2016г. № 6 «О выполнении мероприятий».

Наименование проверяющего органа: ГКУ НО «УСЗН Воротынского района».

Проверяющий: специалист I категории отдела контроля за деятельностью учреждений и предоставлению мер социальной поддержки ГКУ НО «УСЗН Воротынского района» Роньжина Г.Н. в присутствии директора ГБУ «Воротынский дом-интернат» Лубниной И.А.

В ходе проверки были рассмотрены следующие направления работы:
Исполнение письма Минтруда России от 30.12.2015г. №12-3/10/П-8169.

- разработка и актуализация нормативных актов и инструкций, определяющих действие персонала стационарных учреждений по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации граждан в случае возникновения пожара (пункт «к»);
- проверка противопожарной безопасности учреждения, систем автоматической пожарной сигнализации и систем управления эвакуацией людей при пожаре (пункт «и»).

Наличие и качество инструкций о мерах пожарной безопасности и распорядительных документов, определяющих порядок прохождения инструктажей, порядок оповещения людей о пожаре, проведении практических тренировок соответствует требованиям пожарной безопасности.

Руководитель и ответственное должностное лицо по программе пожарно-технического минимума обучены, получены удостоверения.

Все необходимые журналы по проведению инструктажей, регистрации огнетушителей регулярно ведутся.

Здания оборудованы планами эвакуации людей при пожаре, а также инструкциями и схемами, определяющими действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей.

Помещения оборудованы табличками с указанием номеров телефонов экстренных служб, уголками и стендами по пожарной безопасности, огнетушителями.

Эвакуационные пути и выходы соответствуют проектным решениям и требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (доводчики, светящиеся таблички над дверями с надписью «Выход», отсутствие посторонних предметов, препятствующих свободному проходу).

Индивидуальные спасательные устройства хранятся в доступном для дежурного персонала месте, сроки хранения соответствуют нормам. Электрические фонари на случай отключения электроэнергии имеются.

Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике.

Автоматические пожарные системы, системы оповещения людей о пожаре находится в исправном и рабочем состоянии, договора на обслуживание заключены.

Огнезащитная обработка (пропитка) чердачных помещений проводится и проверяется в соответствии с нормами пожарной безопасности, все необходимые документы имеются.

Пожарный гидрант находится в исправном состоянии, таблички и указатели по направлению к нему имеются.

Территория учреждения, подъездные пути и дорожки регулярно очищаются от снега и наледи.

Решение: По результатам проверки замечаний не выявлено.

Специалист УСЗН

Г.Н.Роньжина

Директор ГБУ «Воротынский дом-интернат»

И.А.Лубнина



Акт передач

Воротынский И.И.
2016 г.



Акт приема
Воротынский дом-интернат
для престарелых
и инвалидов

Лубнина
20 г.