



Прокуратура Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
Нижегородской области

Балахнинская
городская прокуратура

ул. Свердлова, д. 34,
г. Балахна, Нижегородская область, 606403

13.06.2015 № 06-01.2015

Директору ГБУ «Замятинский дом
социального обслуживания для детей
«Лесная сказка»

Черенкевич Л.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Балахнинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического, противопожарного и антитеррористического законодательства в ГБУ «Замятинский дом социального обслуживания для детей «Лесная сказка» (далее - «ГБУ «Замятинский ДСОД «Лесная сказка»)).

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее – Закон № 124-ФЗ) одной из целей государственной политики в интересах детей является защита от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. При этом, государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана, в том числе, на принципе ответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово - экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.

Согласно п.3 ч.6 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная организация обязана соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 7 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» предусмотрена ответственность образовательной организации за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.

А 075562

К компетенции образовательного учреждения относятся материально - техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с градостроительными и местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств. Образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников образовательного учреждения во время образовательного процесса.

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

Система антитеррористической безопасности подразумевает состояние защищенности учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.

Установлено, что объекту присвоена первая категория, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности эти объектов (территорий) (далее- ПП №410).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства об антитеррористической защищенности:

✓ - система видеонаблюдения не обеспечивает полный охват территории ГБУ «Замятинский ДСОД «Лесная сказка», а именно: отсутствуют видеокамеры, направленные на резервный генератор, силовой трансформатор, насосную станцию;

✓ - периметральное ограждение ГБУ «Замятинский ДСОД «Лесная сказка» не соответствует установленным нормам, а именно: часть забора выполнена из дерева не более 2-х метров, древесина забора местами прогнившая, местами забор наклонен.

Так же, в ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно:

- в нарушение требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» стены и пол в помещениях пищеблока имеют дефекты и повреждения, что затрудняет уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выявлены следы протечки и плесени над системой вытяжной вентиляции в горячем цехе пищеблока;

- в нарушение требований п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания» в обеденном зале пищеблока, на складе не обеспечено отсутствие насекомых (при обследовании были замечены мухи);

- в нарушение требований п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» суточные пробы отбираются в непромаркированные емкости;

- в нарушение требований п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» на пищеблоке отсутствует график по смене кипяченой воды, соответственно смену воды в емкости для ее раздачи не проводят каждые 3 часа;

- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в коридоре корпуса № 2 перед спальней мальчиков стена имеет дефекты и повреждения (дыра в стене);

- в нарушение требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории учреждения у асфальтных дорожек нарушено твердое покрытие;

- в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для приготовления пищи на пищеблоке используется алюминиевая посуда;

- в нарушение требований п. 4.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в процедурном кабинете тумба под двухсекционную мойку, шкаф для уборочного инвентаря имеют дефекты и повреждения, сама мойка в ржавых пятнах, что затрудняет уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований гл. II п. 26 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» журнал учета инфекционных заболеваний заполняется не в полном объеме.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила противопожарного режима в РФ), на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

✓ - в нарушение ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в зданиях жилых корпусов №№ 1 и 2 при применении третьего типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при помощи специального текста оповещения, не содержащего слов, способных вызвать панику оповещаются не только работники учреждения;

✓ - в нарушение ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отдельно стоящее здание складских помещений (кат В2) не оборудовано системой пожарной сигнализацией.

Допущенные нарушения законодательства стали возможными в связи с неисполнением своих обязанностей должностными лицами «ГБУ «Замятинский ДСОД «Лесная сказка» и отсутствием должного контроля за действиями подчиненных со стороны руководства Учреждения.

Несоблюдение требований пожарного, санитарно-эпидемиологического и антитеррористического законодательства в Учреждении может повлечь нарушение прав несовершеннолетних.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации в случае совершения дисциплинарного проступка (то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей) работодателем к работнику применяется дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений требований санитарно-эпидемиологического, противопожарного и антитеррористического законодательства их причин и условий, им способствующих.


2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников виновных в допущенных нарушениях.

3. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Балахнинской городской прокуратуры.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах

сообщить в письменной форме в Балахнинскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Городской прокурор



А.В. Ложкарев